



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
CONSULTA TÉCNICA nº CCB-022/600/13



ASSUNTO

Controle de Material de Acabamento e Revestimento e cálculo de lotação para edificações existentes.

LEGISLAÇÃO REFERENTE

Instrução Técnica 10 de 2011
Instrução Técnica 11 de 2011
Instrução Técnica 43 de 2011

DOCUMENTO: DSCI

O Comandante do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, conforme prescreve o Decreto Estadual 56.819, de 10 de março de 2011, resolve alterar a Instrução Técnica nº 43/2011 – Adaptação às normas de segurança contra incêndio – edificações como segue:

- a) **Acrescentar a letra “j” no item 6.2 e a letra “f” no item 6.3** como segue: *“Controle de Material de Acabamento e Revestimento para as ocupações do Grupo F com população acima de 100 pessoas”*;
- b) **Alterar a letra “a” no item 7.1.1:** *“a. a lotação a ser considerada no pavimento deve ser limitada ao resultado do cálculo em função da largura da escada, exceto quando se tratar de ocupação do grupo F, que deve atender a “Tabela 1” da Instrução Técnica nº 11/2011 – Saídas de emergência.*

São Paulo, 12 de Julho de 2013.

ADILSON ANTONIO DA SILVA

Ten Cel PM – Ch DSCI

Em ____/____/____.

De acordo. Publique-se.

ERIK HOELZ COLLA

Cel PM Comandante Interino