



**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
CONSULTA TÉCNICA nº CCB-023/600/13**



ASSUNTO

Alteração de distância máxima a ser percorrida para ocupação do Grupo G, Divisão G-2

LEGISLAÇÃO REFERENTE

Decreto Estadual nº 56.819/11 e Instruções Técnicas nº 11 de 2011

DOCUMENTO: Mensagem eletrônica do 7º GB.

1. CONSULTA EFETUADA: possibilidade de alteração das distâncias máximas a serem percorridas da Tabela 2 da IT-11/2011 (Saídas de emergência) para as ocupações de Divisão G-2 (garagem com acesso ao público e sem abastecimento), semelhante aos valores já adotados para Divisão G-1 (garagem sem acesso ao público e sem abastecimento).

2. RESPOSTA:

2.1. Considerando que as medidas de segurança contra incêndio determinadas na **Tabela 6G-1** do Decreto Estadual 56.819/11 (Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo) são idênticas tanto para a Divisão G-1 como para a Divisão G-2;

2.2. Considerando que a carga de incêndio para garagens (G-1 e G-2) é baixa (200 Mj/m²), conforme a Tabela A da IT-14/2011 (Carga de incêndio nas edificações e áreas de risco);

2.3. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo resolve alterar o enquadramento da Divisão G-2 da Tabela 2 da Instrução Técnica 11/2011 (Saídas de emergência), permitindo os mesmos percursos adotados para a Divisão G-1, conforme anexo.

São Paulo, 02 de agosto de 2013.

ADILSON ANTONIO DA SILVA
Ten Cel PM – Ch DSCI

De acordo. Publique-se.

REGINALDO CAMPOS REPULHO
Cel PM Comandante

Anexo da CT nº 023/600/2011

Tabela 2 - Distâncias máximas a serem percorridas

Grupo e divisão de ocupação	Andar	Sem chuveiros automáticos				Com chuveiros automáticos			
		Saída única		Mais de uma saída		Saída única		Mais de uma saída	
		Sem detecção automática de fumaça <i>(referência)</i>	Com detecção automática de fumaça	Sem detecção automática de fumaça <i>(referência)</i>	Com detecção automática de fumaça	Sem detecção automática de fumaça	Com detecção automática de fumaça	Sem detecção automática de fumaça	Com detecção automática de fumaça
G-1, G-2 e J-2	De saída da edificação (piso de descarga)	50 m	60 m	60 m	70 m	80 m	95 m	120 m	140 m
	Demais andares	40 m	45 m	50 m	60 m	70 m	80 m	110 m	130 m