



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS
CORPO DE BOMBEIROS
DEPARTAMENTO DE PREVENÇÃO
CONSULTA TÉCNICA Nº 032/600/15



ASSUNTO

Apresentação de Projeto para análise e vistoria parcial para áreas com riscos isolados.

LEGISLAÇÃO REFERENTE

Instrução Técnica nº 01 de 2011

DOCUMENTO: Departamento de Prevenção.

1. CONSULTAS EFETUADAS:

1.1 Questiona-se a possibilidade de apresentação de Projetos Técnicos distintos para análise no Corpo de Bombeiros e de solicitações de vistorias parciais para as edificações situadas no mesmo lote ou condomínio, quando houver isolamento de risco entre as edificações.

2. RESPOSTA:

2.1 Após análise da consulta efetuada, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo resolve que:

2.1.1 As edificações isoladas de acordo com a IT 07 - Separação entre edificações, com sistemas de segurança contra incêndio independentes, podem apresentar Projetos Técnicos para análise no Corpo de Bombeiros diversos das demais edificações do lote ou condomínio, desde que seja apresentada a planta de implantação de toda a área comprovando o respectivo isolamento.

2.1.2 É permitida a vistoria parcial nas edificações sempre que a área a ser vistoriada for isolada do restante, de acordo com a IT 07 - Separação entre edificações, não havendo necessidade de independência do sistema, desde que a sua operacionalidade esteja plenamente garantida.

São Paulo, 29 de junho de 2015.

ADILSON ANTONIO DA SILVA
Ten Cel PM Chefe

Em ____/____/____.

De acordo. Publique-se.

MARCO AURÉLIO ALVES PINTO
Coronel PM Comandante