

Anexo A

Tabela 2: Determinação dos locais onde deve haver controle de fumaça, por ocupação

| CARACTERÍSTICA DA EDIFICAÇÃO | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|--|---|-------------------------|----------------------------|---|
| Ocupação | H > 90 (sem átrio) | | Subsolo | | Átrio ou quebra de isolamento vertical | | Exigências de outras IT | | |
| | Locais a proteger | Partes da IT15 a consultar | Locais a proteger | Partes da IT15 a consultar | Locais a proteger | Partes da IT15 a consultar | Locais a proteger | Partes da IT15 a consultar | |
| RESIDENCIAL | --- | --- | Todos os locais com ocupação distinta de estacionamento | 1 , 2 , 6 e 8 | Átrio; | 1 , 2 , 7 e 8 | Edifícios sem janelas | Com corredores definidos | 1 , 2 , 6 e 8 |
| | | | | | | | | Sem corredores | 1 , 2 , 5 e 8 |
| SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM | Conforme item 4.2 | 1 , 2 , 5 e 8 | Todos os locais com ocupação distinta de estacionamento | 1 , 2 , 6 e 8 | Átrio; corredores; áreas adjacentes a corredores | 1 , 2 , 7 e 8 | Edifícios sem janelas | Com corredores definidos | 1 , 2 , 6 e 8 |
| | | | | | | | | Sem corredores | 1 , 2 , 5 e 8 |
| COMERCIAL | Conforme item 4.2 | 1 , 2 , 5 e 8 | Todos os locais com ocupação distinta de estacionamento | 1 , 2 , 6 e 8 | Átrio; corredores; áreas adjacentes a corredores | 1 , 2 , 7 e 8 | Edifícios sem janelas | Com corredores definidos | 1 , 2 , 6 e 8 |
| | | | | | | | | Sem corredores | 1 , 2 , 5 e 8 |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS | Conforme item 4.2 | 1 , 2 , 5 e 8 | Todos os locais com ocupação distinta de estacionamento | 1 , 2 , 6 e 8 | Átrio; corredores; áreas adjacentes a corredores | 1 , 2 , 7 e 8 | Edifícios sem janelas | Com corredores definidos | 1 , 2 , 6 e 8 |
| | | | | | | | | Sem corredores | 1 , 2 , 5 e 8 |

CARACTERÍSTICA DA EDIFICAÇÃO

| Ocupação | H > 90 (sem átrio) | | Subsolo | | Átrio ou quebra de isolamento vertical | | Exigências de outras IT | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|--|---|-------------------------|--|---|
| | Locais a proteger | Partes da IT15 a consultar | Locais a proteger | Partes da IT15 a consultar | Locais a proteger | Partes da IT15 a consultar | Locais a proteger | Partes da IT15 a consultar | |
| EDUCACIONAL (Grupo E) | Conforme item 4.2 | 1 , 2 , 5 e 8 | Todos os locais com ocupação distinta de estacionamento | 1 , 2 , 6 e 8 | Átrio; corredores; áreas adjacentes a corredores | 1 , 2 , 7 e 8 | Edifícios sem janelas | Com corredores definidos | 1 , 2 , 6 e 8 |
| | | | | | | | | Sem corredores | 1 , 2 , 5 e 8 |
| LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO | Conforme item 4.2 | 1 , 2 , 5 e 8 | Todos os locais com ocupação distinta de estacionamento | 1 , 2 , 6 e 8 | Átrio; corredores; áreas adjacentes a corredores | 1 , 2 , 7 e 8 | Edifícios sem janelas | Com corredores definidos | 1 , 2 , 6 e 8 |
| | | | | | | | | Sem corredores | 1 , 2 , 5 e 8 |
| SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E ASSEMELHADOS | Conforme item 4.2 | 1 , 2 , 5 e 8 | Todos os locais com ocupação distinta de estacionamento | 1 , 2 , 6 e 8 | Átrio; corredores; áreas adjacentes a corredores | 1 , 2 , 7 e 8 | Edifícios sem janelas | Com corredores definidos | 1 , 2 , 6 e 8 |
| | | | | | | | | Sem corredores | 1 , 2 , 5 e 8 |
| SERVIÇOS DE SAÚDE | Conforme item 4.2 | 1 , 2 , 5 e 8 | Todos os locais com ocupação distinta de estacionamento | 1 , 2 , 6 e 8 | Átrio; corredores; áreas adjacentes a corredores | 1 , 2 , 7 e 8 | Edifícios sem janelas | Com corredores definidos | 1 , 2 , 6 e 8 |
| | | | | | | | | Sem corredores | 1 , 2 , 5 e 8 |
| INDUSTRIAL | Conforme item 4.2 | 1 , 2 , 5 e 8 | Todos os locais com ocupação distinta de estacionamento | 1 , 2 , 6 e 8 | Átrio; corredores | 1 , 2 , 7 e 8 | Edifícios sem janelas | Com corredores definidos | 1 , 2 , 6 e 8 |
| | | | | | Átrio; corredores; áreas adjacentes a corredores | | | 1 , 2 , (3 ou 6) e 8 | Sem corredores |

CARACTERÍSTICA DA EDIFICAÇÃO

| Ocupação | H > 90 (sem átrio) | | Subsolo | | Átrio ou quebra de isolamento vertical | | Exigências de outras IT | | |
|----------|-----------------------------------|---|---|---|--|--|-------------------------|----------------------------|--|
| | Locais a proteger | Partes da IT15 a consultar | Locais a proteger | Partes da IT15 a consultar | Locais a proteger | Partes da IT15 a consultar | Locais a proteger | Partes da IT15 a consultar | |
| DEPÓSITO | Conforme item 4.2 | 1 , 2 , 5 e 8 | Todos os locais com ocupação distinta de estacionamento | 1 , 2 , 6 e 8 | Átrio; corredores | 1 , 2 , 7 e 8 | Edifícios sem janelas | Com corredores definidos | 1 , 2 , 6 e 8 |
| | | | | | Átrio; corredores; áreas adjacentes a corredores | 1 , 2 , (3 ou 6) e 8 | | Sem corredores | 1 , 2 , (3 ou 5) e 8 |

Nota genérica:

1) Todos os subsolos destinados a estacionamento devem atender ao [item 13.3](#) da Parte "6" desta IT