

Anexo H

Tabela 8 - Taxa de porcentagem para determinação das áreas de aberturas

Tabela de taxa de porcentagem para determinar as áreas de aberturas das demais ocupações				
Altura de referência (em m)	Altura da zona livre de fumaça H' (em M)	% de abertura		
		Classe 1	Classe 2	Classe 3
2,5	2	0,23	0,33	0,47
3	2,25	0,23	0,32	0,46
	2	0,17	0,23	0,33
3,5	2,65	0,27	0,39	0,55
	2,5	0,23	0,33	0,46
	2	0,14	0,19	0,27
4	3	0,3	0,43	0,61
	2,5	0,19	0,27	0,38
	2	0,12	0,17	0,23
4,5	3,5	0,38	0,54	0,77
	3	0,25	0,35	0,5
	2,5	0,16	0,23	0,33
	2	0,1	0,14	0,21
5	4	0,47	0,66	0,94
	3,5	0,31	0,44	0,63
	3	0,21	0,3	0,43
	2,5	0,15	0,21	0,29
5,5	4,5	0,56	0,79	1,12
	4	0,38	0,54	0,76
	3,5	0,27	0,38	0,54
	3	0,19	0,27	0,38
6	5	0,65	0,92	1,31
	4,5	0,46	0,64	0,91
	4	0,33	0,47	0,66
	3,5	0,24	0,34	0,48
	3	0,18	0,25	0,35
6,5	5,5	0,75	1,07	1,51
	5	0,53	0,76	1,07
	4,5	0,39	0,56	0,79
	4	0,3	0,42	0,59
	3,5	0,22	0,31	0,44
7	6	0,86	1,22	1,72
	5,5	0,62	0,87	1,23

Tabela de taxa de porcentagem para determinar as áreas de aberturas das demais ocupações

Altura de referência (em m)	Altura da zona livre de fumaça H' (em M)	% de abertura		
		Classe 1	Classe 2	Classe 3
7	5	0,46	0,65	0,92
	4,5	0,35	0,5	0,71
	4	0,27	0,38	0,54
	3,5	0,2	0,29	0,41
7,5	6,5	0,97	1,37	1,94
	6	0,7	0,99	1,4
	5,5	0,53	0,75	1,07
	5	0,41	0,59	0,83
	4,5	0,32	0,46	0,64
8	4	0,25	0,35	0,5
	7	1,21	1,53	2,17
	6,5	0,79	1,12	1,58
	6	0,61	0,86	1,22
	5,5	0,48	0,67	0,95
	5	0,38	0,53	0,76
8,5	4,5	0,3	0,42	0,6
	4	0,23	0,33	0,47
	7,5	1,34	1,7	2,4
	7	0,98	1,25	1,77
	6,5	0,69	0,97	1,37
	6	0,54	0,77	1,09
	5,5	0,44	0,62	0,87
9	5	0,35	0,49	0,7
	4,5	0,28	0,39	0,56
	8	1,48	1,87	2,65
	7,5	1,09	1,39	1,96
	7	0,85	1,08	1,53
	6,5	0,61	0,87	1,23
	6	0,5	0,7	0,99
	5,5	0,4	0,57	0,81
9,5	5	0,33	0,46	0,65
	4,5	0,26	0,37	0,53
	8,5	1,64	2,05	2,9
	8	1,21	1,53	2,16
	7,5	0,95	1,2	1,7
	7	0,76	0,97	1,37
	6,5	0,56	0,79	1,12
	6	0,46	0,65	0,92
10	5,5	0,38	0,53	0,75
	5	0,31	0,44	0,62
	9	1,8	2,23	3,16
	8,5	1,34	1,67	2,37
	8	1,05	1,32	1,87
	7,5	0,85	1,07	1,52
	7	0,7	0,88	1,25
10	6,5	0,52	0,73	1,04
	6	0,43	0,61	0,86

Tabela de taxa de porcentagem para determinar as áreas de aberturas das demais ocupações

Altura de referência (em m)	Altura da zona livre de fumaça H' (em M)	% de abertura		
		Classe 1	Classe 2	Classe 3
10	5,5	0,36	0,5	0,71
	5	0,29	0,41	0,59
10,5	9,5	1,97	2,42	3,43
	9	1,47	1,82	2,58
	8,5	1,16	1,45	2,05
	8	0,94	1,18	1,67
	7,5	0,77	0,98	1,39
	7	0,64	0,82	1,16
	6,5	0,48	0,69	0,97
	6	0,41	0,57	0,81
11	5,5	0,34	0,48	0,67
	10	2,15	2,91	3,7
	9,5	1,61	1,98	2,8
	9	1,27	1,58	2,23
	8,5	1,04	1,3	1,83
	8	0,86	1,08	1,53
	7,5	0,72	0,91	1,28
	7	0,6	0,77	1,08
	6,5	0,46	0,65	0,91
	6	0,38	0,54	0,77
11,5	5,5	0,32	0,46	0,64
	10,5	2,34	3,14	3,98
	10	1,76	2,38	3,02
	9,5	1,39	1,71	2,42
	9	1,14	1,41	2
	8,5	0,95	1,18	1,67
	8	0,79	1	1,42
	7,5	0,67	0,85	1,2
	7	0,57	0,72	1,02
12	6,5	0,43	0,61	0,87
	6	0,37	0,52	0,73
	11	2,54	3,38	4,27
	10,5	1,91	2,56	3,25
	10	1,52	2,06	2,62
	9,5	1,25	1,53	2,17
	9	1,04	1,29	1,82
	8,5	0,88	1,1	1,55
	8	0,74	0,94	1,32
	7,5	0,63	0,8	1,13
12,5	7	0,54	0,69	0,97
	6,5	0,41	0,58	0,83
	6	0,35	0,5	0,7
	11,5	2,75	3,62	4,56
	11	2,08	2,76	3,49
	10,5	1,66	2,22	2,81
12,5	10	1,36	1,84	2,34
	9,5	1,14	1,4	1,98
	9	0,96	1,19	1,69

Tabela de taxa de porcentagem para determinar as áreas de aberturas das demais ocupações

Altura de referência (em m)	Altura da zona livre de fumaça H' (em M)	% de abertura		
		Classe 1	Classe 2	Classe 3
12,5	8,5	0,82	1,03	1,45
	8	0,7	0,88	1,25
	7,5	0,6	0,76	1,07
	7	0,51	0,65	0,92
	6,5	0,4	0,56	0,79
13	12	2,97	3,88	4,86
	11,5	2,25	2,96	3,73
	11	1,8	2,39	3,02
	10,5	1,48	1,99	2,52
	10	1,24	1,68	2,14
	9,5	1,05	1,29	1,83
	9	0,9	1,12	1,58
	8,5	0,77	0,97	1,37
	8	0,66	0,84	1,18
	7,5	0,57	0,72	1,02
7	0,49	0,63	0,88	
6,5	0,38	0,54	0,76	
13,5	12,5	3,3	4,15	5,17
	12	2,43	3,17	3,97
	11,5	1,95	2,56	3,23
	11	1,61	2,14	2,7
	10,5	1,35	1,81	2,3
	10	1,15	1,56	1,98
	9,5	0,99	1,21	1,71
	9	0,85	1,05	1,49
	8,5	0,73	0,92	1,3
	8	0,63	0,8	1,13
7,5	0,55	0,69	0,98	
7	0,47	0,6	0,85	
14	13	3,44	4,43	5,48
	12,5	2,61	3,39	4,22
	12	2,1	2,75	3,44
	11,5	1,74	2,29	2,89
	11	1,47	1,95	2,46
	10,5	1,25	1,68	2,13
	10	1,08	1,46	1,85
	9,5	0,93	1,14	1,61
	9	0,8	1	1,41
	8,5	0,7	0,87	1,24
	8	0,61	0,76	1,08
	7,5	0,53	0,67	0,94
7	0,46	0,58	0,82	
14,5	13,5	3,69	4,73	5,8
	13	2,81	3,62	4,48
	12,5	2,26	2,94	3,66
	12	1,88	2,46	3,08
	11,5	1,59	2,09	2,63
	11	1,36	1,8	2,28

Tabela de taxa de porcentagem para determinar as áreas de aberturas das demais ocupações

Altura de referência (em m)	Altura da zona livre de fumaça H' (em M)	% de abertura		
		Classe 1	Classe 2	Classe 3
14,5	10,5	1,17	1,57	1,99
	10	1,01	1,37	1,74
	9,5	0,88	1,08	1,53
	9	0,77	0,95	1,35
	8,5	0,67	0,84	1,18
	8	0,58	0,73	1,04
	7,5	0,51	0,64	0,91
	7	0,46	0,58	0,82
15	13	2,43	3,14	3,88
	12,5	2,03	2,63	3,27
	12	1,72	2,24	2,81
	11,5	1,47	1,94	2,44
	11	1,27	1,69	2,13
	10,5	1,1	1,48	1,88
	10	0,96	1,3	1,65
	9,5	0,84	1,03	1,46
	9	0,73	0,91	1,29
	8,5	0,64	0,8	1,14
	8	0,56	0,71	1
7,5	0,49	0,62	0,88	