

Tabela 5.1.2

Áreas máximas de proteção por chuveiros automáticos pendentes e em pé para depósitos

Tipo de construção	Tipo de sistema	Área de proteção (m ²)	Distância máxima entre bicos ou ramais (m)
Todas	Cálculo hidráulico com densidade $\geq 10,2$ L/min/m ²	9,3	3,7*
Todas	Cálculo hidráulico com densidade $< 10,2$ L/min/m ²	12,1	4,6

* Os chuveiros do tipo ESFR utilizados em depósitos com o pé-direito acima de 9,10 m a distância máxima entre bicos ou ramais será de 3,10 m.