

Tabela 5.2.2.1(a)

Parâmetros de projeto para a proteção de mercadorias Classe I a Classe IV paletizadas e em pilhas sólidas com chuveiros de gotas grandes

Configuração	Classe	Fator K nominal	Altura máxima de armazenagem		Altura máxima do teto/telhado		Tipo de sistema	Número de chuveiros / pressão mínima		Duração do reservatório (horas)	
			ft	m	ft	M		/psi	/bar		
Paletizado	I, II, III	11,2	25	7,6	35	10,7	Tubo Molhado	15/25	15/1.7	2	
							Tubo Seco	25/25	25/1.7	2	
	IV	11,2	20	6,1	30	9,1	Tubo Molhado	20/25	20/1.7	2	
							Tubo Seco	N/A	N/A	N/A	
			11,2	20	6,1	30	9,1	Tubo Molhado	15/50	15/3.4	2
								Tubo Seco	N/A	N/A	N/A
Pilhas Sólidas	I, II, III	11,2	20	6,1	30	9,1	Tubo Molhado	15/25	15/1.7	2	
							Tubo Seco	25/25	25/1.7	N/A	
	IV	11,2	20	6,1	30	9,1	Tubo Molhado	15/50	15/3.4	2	
							Tubo Seco	N/A	N/A	N/A	