

**Tabela 5.3.1.7.1**

### Densidades de sistemas de chuveiros de teto para proteção de colunas de aço de edifícios

Tipo de mercadoria	Largura do corredor			
	1,2 m (4 ft)		2,4 m (8 ft)	
	gpm/ft <sup>2</sup>	(L/min)m <sup>2</sup>	gpm/ft <sup>2</sup>	(L/min)m <sup>2</sup>
Classe I	0,37	15,1	0,33	13,5
Classe II	0,44	17,9	0,37	15,1
Classe III	0,49	20	0,42	17,1
Classe IV e plásticos	0,68	27,7	0,57	23,2