

**Tabela 5.3.2.1.2**

**Armazenagem em estruturas porta-paletes simples e duplas - Altura de armazenagem até 7,6 m (25 ft), sem prateleiras sólidas**

Altura	Classe	Encapsulamento	Corredores		Chuveiros internos obrigatórios	Demanda de água dos chuveiros de teto									
			ft	m		Com chuveiros internos			Sem chuveiros internos						
						Figura	Curvas	<a href="#">Aplicar Figura 5.3.2.1.5.1</a>	Figura	Curvas	<a href="#">Aplicar Figura 5.3.2.1.5.1</a>				
Mais de 12 ft (3,7 m), até 6,1 m (20 ft)	I	Não	4	1.2	Não	<a href="#">5.3.2.1.2(a)</a>	C e D	Sim	<a href="#">5.3.2.1.2(a)</a>	F e H	Sim				
			8	2.4								E e G			
		Sim	4	1.2	Não					<a href="#">5.3.2.1.2(e)</a>			C e D	<a href="#">5.3.2.1.2(e)</a>	G e H
			8	2.4								E e F			
	II	Não	4	1.2	Não	<a href="#">5.3.2.1.2(b)</a>	C e D		<a href="#">5.3.2.1.2(b)</a>	G e H	Sim				
			8	2.4								E e F			
		Sim	4	1.2	Não					<a href="#">5.3.2.1.2(e)</a>			C e D	<a href="#">5.3.2.1.2(e)</a>	G e H
			8	2.4								E e F			
	III	Não	4	1.2	Não	<a href="#">5.3.2.1.2(c)</a>	C e D		<a href="#">5.3.2.1.2(c)</a>	G e H	Sim				
			8	2.4								E e F			
		Sim	4	1.2	1 nível					<a href="#">5.3.2.1.2(f)</a>			C e D	--	--
			8	2.4								A e B			
	IV	Não	4	1.2	Não	<a href="#">5.3.2.1.2(d)</a>	C e D		<a href="#">5.3.2.1.2(d)</a>	G e H	Sim				
			8	2.4								E e F			

Altura	Classe	Encapsulamento	Corredores		Chuveiros internos obrigatórios	Demanda de água dos chuveiros de teto						
			ft	m		Com chuveiros internos			Sem chuveiros internos			
						Figura	Curvas	<a href="#">Aplicar Figura 5.3.2.1.5.1</a>	Figura	Curvas	<a href="#">Aplicar Figura 5.3.2.1.5.1</a>	
<b>Mais de 12 ft (3,7 m), até 6,1 m (20 ft)</b>	IV	Sim	4	1.2	1 nível	<a href="#">5.3.2.1.2(g)</a>	C e D		--	--	--	
			8	2.4			A e B					
<b>Mais de 20 ft (6,1 m), até 6,7 m (22 ft)</b>	I	Não	4	1.2	Não	<a href="#">5.3.2.1.2(a)</a>	C e D	Não	<a href="#">5.3.2.1.2(a)</a>	F e H	Sim	
			8	2.4			A e B			E e G		
		Sim	4	1.2	1 nível	<a href="#">5.3.2.1.2(e)</a>	C e D			--	--	--
			8	2.4			A e B					
	II	Não	4	1.2	Não	<a href="#">5.3.2.1.2(b)</a>	C e D		<a href="#">5.3.2.1.2(b)</a>	G e H	Sim	
			8	2.4			A e B			E e F		
		Sim	4	1.2	1 nível	<a href="#">5.3.2.1.2(e)</a>	C e D			--	--	--
			8	2.4			A e B					
	III	Não	4	1.2	Não	<a href="#">5.3.2.1.2(c)</a>	C e D		<a href="#">5.3.2.1.2(c)</a>	G e H	Sim	
			8	2.4			A e B			E e F		
		Sim	4	1.2	1 nível	<a href="#">5.3.2.1.2(f)</a>	C e D			--	--	--
			8	2.4			A e B					
	IV	Não	4	1.2	Não	<a href="#">5.3.2.1.2(d)</a>	C e D		<a href="#">5.3.2.1.2(d)</a>	G e H	Sim	
			8	2.4			A e B			E e F		
		Sim	4	1.2	1 nível	<a href="#">5.3.2.1.2(g)</a>	C e D			--	--	--
			8	2.4			A e B					
<b>Mais de 22 ft (6,7 m), até 7,6 m (25 ft)</b>	I	Não	4	1.2	Não	<a href="#">5.3.2.1.2(a)</a>	C e D	Não	<a href="#">5.3.2.1.2(a)</a>	F e H	Sim	
			8	2.4			A e B			E e G		
		Sim	4	1.2	1 nível	<a href="#">5.3.2.1.2(e)</a>	C e D		--	--	--	
			8	2.4			A e B					

Altura	Classe	Encapsulamento	Corredores		Chuveiros internos obrigatórios	Demanda de água dos chuveiros de teto							
			ft	m		Com chuveiros internos			Sem chuveiros internos				
						Figura	Curvas	<a href="#">Aplicar Figura 5.3.2.1.5.1</a>	Figura	Curvas	<a href="#">Aplicar Figura 5.3.2.1.5.1</a>		
Mais de 22 ft (6,7 m), até 7,6 m (25 ft)	II	Não	4	1.2	Não	<a href="#">5.3.2.1.2(b)</a>	C e D	Não	<a href="#">5.3.2.1.2(b)</a>	G e H	Sim		
			8	2.4			A e B			E e F			
		Sim	4	1.2	1 nível	<a href="#">5.3.2.1.2(e)</a>	C e D		--	--	--		
			8	2.4			A e B						
	III	Não	4	1.2	Não	<a href="#">5.3.2.1.2(c)</a>	C e D		Não	<a href="#">5.3.2.1.2(c)</a>	G e H	Sim	
			8	2.4			A e B				E e F		
		Sim	4	1.2	1 nível	<a href="#">5.3.2.1.2(f)</a>	C e D			--	--	--	
			8	2.4			A e B						
	IV	Não	4	1.2	1 nível	<a href="#">5.3.2.1.2(d)</a>	C e D			Não	--	--	--
			8	2.4			A e B						
		Sim	4	1.2		<a href="#">5.3.2.1.2(g)</a>	C e D				--	--	
			8	2.4			A e B						

Ver 5.3.2.1.2.1 para interpolação de larguras de corredores.