

**Tabela 5.3.2.1.3**

**Estruturas porta-paletes múltiplas - Com até 4,9 m (16 ft) de profundidade, corredores de 2,4 m (8 ft) ou mais de largura, altura de armazenagem até 7,6 m (25 ft)**

Altura	Classe	Encapsulamento	Chuveiros internos obrigatório	Demanda de Água dos Chuveiros de Teto							
				Com chuveiros internos				Sem chuveiros internos			
				Figura	Curvas	<a href="#">Aplicar figura 5.3.2.1.5.1</a>	1.25 x Densidade	Figura	Curvas	<a href="#">Aplicar figura 5.3.2.1.5.1</a>	1.25 x Densidade
Mais de 12ft (3.7m), até 15ft (4.6 m)	I	Não	Não	<a href="#">5.3.2.1.2(a)</a>	C e D	Sim	Não	<a href="#">5.3.2.1.2(a)</a>	I e J	Sim	Não
		Sim		<a href="#">5.3.2.1.2(a)</a>			I e J	Sim			
	II	Não		<a href="#">5.3.2.1.2(b)</a>			Não	<a href="#">5.3.2.1.2(b)</a>	I e J	Sim	Não
		Sim		<a href="#">5.3.2.1.2(b)</a>			I e J	Sim			
	III	Não	Não	<a href="#">5.3.2.1.2(c)</a>			Não	<a href="#">5.3.2.1.2(c)</a>	I e J	Sim	Não
		Sim	1 nível	<a href="#">5.3.2.1.2(c)</a>			Sim		NA	NA	NA
	IV	Não	Não	<a href="#">5.3.2.1.2(d)</a>			Não	<a href="#">5.3.2.1.2(d)</a>	C e D	Não	Não
		Sim	1 nível	<a href="#">5.3.2.1.2(d)</a>			A e B	1.50 x densidade	NA	NA	NA
Mais de 15ft (4.6m), até 6,1 m (20 ft)	I	Não	Não	<a href="#">5.3.2.1.2(a)</a>	C e D	Sim	Não	<a href="#">5.3.2.1.2(a)</a>	I e J	Sim	Não
		Sim		<a href="#">5.3.2.1.2(a)</a>			I e J	Sim			
	II	Não		<a href="#">5.3.2.1.2(b)</a>			Não	<a href="#">5.3.2.1.2(b)</a>	I e J	Sim	Não
		Sim		<a href="#">5.3.2.1.2(b)</a>			I e J	Sim			
	III	Não	Não	<a href="#">5.3.2.1.2(c)</a>			Não	<a href="#">5.3.2.1.2(c)</a>	I e J	Sim	Não
		Sim	1 nível	<a href="#">5.3.2.1.2(c)</a>			Sim	NA	NA	NA	NA

Altura	Classe	Encapsulamento	Chuveiros internos obrigatório	Demanda de Água dos Chuveiros de Teto							
				Com chuveiros internos				Sem chuveiros internos			
				Figura	Curvas	<a href="#">Aplicar figura 5.3.2.1.5.1</a>	1.25 x Densidade	Figura	Curvas	<a href="#">Aplicar figura 5.3.2.1.5.1</a>	1.25 x Densidade
Mais de 15ft (4.6m), até 6,1 m (20 ft)	IV	Não	1 nível	<a href="#">5.3.2.1.2(d)</a>	C e D	Sim	Não	NA	NA	NA	NA
		Sim		<a href="#">5.3.2.1.2(d)</a>	A e B		1.50 x densidade				
Mais de 20ft (6.1m) até 25ft (7.6 m)	I	Não	Não	<a href="#">5.3.2.1.2(a)</a>	C e D	Não	Não	<a href="#">5.3.2.1.2(a)</a>	I e J	Sim	Não
		Sim	1 nível	<a href="#">5.3.2.1.2(a)</a>			Sim	NA	NA	NA	NA
	II	Não	1 nível	<a href="#">5.3.2.1.2(b)</a>			Não				
		Sim		<a href="#">5.3.2.1.2(b)</a>			Sim				
	III	Não	<a href="#">5.3.2.1.2(c)</a>	Não							
		Sim	<a href="#">5.3.2.1.2(c)</a>	Sim							
	IV	Não	2 níveis	<a href="#">5.3.2.1.2(d)</a>			Não				
		Sim		<a href="#">5.3.2.1.2(d)</a>			A e B	1.50 x densidade			