

INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 24/2019

Sistema de chuveiros automáticos para áreas de depósito

Publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Poder Executivo - Seção I, Suplementos, pág. 126, de 9 de abril de 2019.

Tabela 5.3.2.1.4

Estruturas porta-paletes múltiplas - Com mais de 4,9 m (16 ft) de profundidade ou corredores com menos de 2,4 m (8 ft) de largura, altura de armazenagem até 7,6 m (25 ft)

Altura	Classe	Encapsulamento	Chuveiros internos obrigatório	Demanda de água dos chuveiros de teto									
				Com chuveiros internos				Sem chuveiros internos					
				Figura	Curvas	Aplicar Figura 5.3.2.1.5.1	1.25 x Densidade	Figura	Curvas	Aplicar Figura 5.3.2.1.5.1	1.25 x Densidade		
Mais de 12ft (3.7m), até 15 ft (4.6 m)	I	Não	Não	5.3.2.1.2(a)	C e D	Sim	Não	5.3.2.1.2(a)	I e J	Sim	Não		
		Sim		5.3.2.1.2(a)			I e J	Sim					
	II	Não		5.3.2.1.2(b)			Não	5.3.2.1.2(b)	I e J	Sim	Não		
		Sim		5.3.2.1.2(b)			I e J	Sim					
	III	Não		5.3.2.1.2(c)			1 nível	5.3.2.1.2(c)	Não	5.3.2.1.2(c)	I e J	Sim	Não
		Sim		5.3.2.1.2(c)									
	IV	Não	Não	5.3.2.1.2(d)	1 level	Não	5.3.2.1.2(d)	C e D	Não	Não			
		Sim	5.3.2.1.2(d)				1.50 x densidade						
Mais de 4.6m (15 ft), até 20 ft (6.1 m)	I	Não	1 level	5.3.2.1.2(a)	C e D	Sim	Não	NA	NA	NA	NA		
		Sim		5.3.2.1.2(a)			Sim						
	II	Não		5.3.2.1.2(b)			Não						
		Sim		5.3.2.1.2(b)			Sim						
	III	Não		5.3.2.1.2(c)			Não						
		Sim		5.3.2.1.2(c)			Sim						
	IV	Não	5.3.2.1.2(d)	Não									
		Sim	5.3.2.1.2(d)	1.50 x densidade									

Altura	Classe	Encapsulamento	Chuveiros internos obrigatório	Demanda de água dos chuveiros de teto							
				Com chuveiros internos				Sem chuveiros internos			
				Figura	Curvas	Aplicar Figura 5.3.2.1.5.1	1.25 x Densidade	Figura	Curvas	Aplicar Figura 5.3.2.1.5.1	1.25 x Densidade
Mais de 6,1m (20 ft), até 25 ft (7.6 m)	I	Não	1 level	5.3.2.1.2(a)	C e D	Não	Não	NA	NA	NA	NA
		Sim		5.3.2.1.2(a)			Sim				
	II	Não		5.3.2.1.2(b)			Não				
		Sim		5.3.2.1.2(b)			Sim				
	III	Não		5.3.2.1.2(c)			Não				
		Sim		5.3.2.1.2(c)			Sim				
	IV	Não	5.3.2.1.2(d)	Não							
		Sim	5.3.2.1.2(d)	1.50 x densidade							