

### Tabela 5.3.2.1.5.3

#### Ajuste da densidade do sistema de chuveiros do teto devido à altura de armazenagem e existência de chuveiros internos na estrutura porta - paletes

Altura	Chuveiros internos	Aplicar <a href="#">figura 5.3.2.1.5.1</a> para ajuste devido à altura de armazenagem	Ajustes permitidos à densidade do sistema de chuveiros quando houver chuveiros internos instalados
Acima de 3,7 m (12 ft) até 7,6 m (25 ft)	Nenhum	Sim	Nenhum
Acima de 3,7 m (12 ft) até 6,1 m (20 ft)	Mínimo exigido	Sim	Nenhum
	Mais do que o mínimo, mas não em cada andar da estrutura porta - paletes	Sim	Reduzir densidade em 20% do valor indicado para quantidade mínima de chuveiros internos.
	Em cada andar da estrutura porta - paletes	Sim	Reduzir densidade em 40% do valor indicado para quantidade mínima de chuveiros internos.
Acima de 6,1 m (20 ft) até 7,5 m (24 ft)	Mínimo exigido	Não	Nenhum
	Mais do que o mínimo, mas não em cada andar da estrutura porta - paletes	Não	Reduzir densidade em 20% do valor indicado para quantidade mínima de chuveiros internos.
	Em cada andar da estrutura porta - paletes	Não	Reduzir densidade em 40% do valor indicado para quantidade mínima de chuveiros internos.