

Tabela 5.3.4.1.3

Estruturas porta - paletes com mercadorias Classe I até Classe IV armazenadas acima de 7,6 m (25 ft) de altura

Classe	Encapsulamento	Chuveiros internos ^{1,2,3}						Limite de altura (ft)	Escalonados	Figura	Espaçamento máximo entre Topo do material armazenado e chuveiros interno mais altos		Área de operação dos chuveiros de teto		Densidade dos chuveiros de teto			
		Espaçame nto vertical aproximado		Espaçame nto horizontal máximo em um vão vertical		Espaçame nto horizontal máximo					ft	m	ft ²	m ²	Temperatura de operação: 165°		Temperatura de operação: 286°	
		ft	m	ft	m	ft	m								gpm/ft ²	l/min/m ²	gpm/ft ²	l/min/m ²
I	Não	20	6,1	12	3,7	10	3,1	Nenhum	Entre vãos verticais adjacentes	5.3.4.4.1.3(a)	10	3,1	2000	186	0,25	10,2	0,35	14,3
	Sim														0,31		0,44	
I, II e III	Não	15	4,6	10	3,1	10	3,1			5.3.4.4.1.3(b)	10	3,1			0,3	12,2	0,4	16,3
	Sim														0,37		0,5	20,4
I, II, III e IV	Não	10	3,1	10	3,1	10	3,1			5.3.4.4.1.3(c)	5	1,5			0,35	14,3	0,45	18,3
	Sim														0,44		0,56	