

**Tabela 5.6.2.2**

**Chuveiros de gotas grandes para a proteção de armazenagem de bobinas de papel (número de chuveiros a ser calculado)**

Altura de armazenagem		Distância livre entre teto e topo da carga		Tipo de chuveiro	Papéis Pesados					Papéis Médios					Tissue - Todas as configurações
					Configuração fechada	Configuração padrão		Configuração aberta		Configuração fechada	Configuração padrão		Configuração aberta		
ft	m	ft	m			Com ou sem cintas de aço	Com cintas de aço	Sem cintas de aço	Com cintas de aço		Sem cintas de aço	Com ou sem cintas de aço	Com cintas de aço	Sem cintas de aço	
20	6,1	<10	<3,1	TM	15	15	15	15	NA	15	15	15	NA	NA	Ver Nota 3
20	6,1	<10	<3,1	TS	25	25	25	25	NA	25	25	25	NA	NA	NA
26	7,9	<34	<10,4	TM	15	15	15	15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
26	7,9	<34	<10,4	TS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

**Notas:**

1) *TM = tubo molhado; TS = tubo seco; NA = não aplicável;*

1) *Ver definição de altura de armazenagem em 3.9.2;*

2) *25 chuveiros de gotas grandes a 5,2 bar (75 psi) para configurações fechadas ou configurações padrão; não é aplicável a outras configurações.*