

Tabela E.1

Máxima distância do topo do armazenamento para o teto para os critérios de proteção do Chuveiros de controle área/densidade (CCAD)

Mercadoria	Classe I até IV	Plástico Grupo A
paletizadas, em pilhas sólidas, em caixas tipo bin-box, estantes ou armazenamento em estantes duplas	6,10 m (20 ft)	6,10 m (20 ft)
estruturas porta-paletes com altura \leq a 7,6 m (25 ft)	6,10 m (20 ft)	3,10 m (10 ft)
estruturas porta-paletes com altura $>$ que 7,6 m (25 ft) de altura	3,10 m (10 ft)	3,10 m (10 ft)