

Tabela 1.4: Arranjos de armazenamentos para estruturas-suporte em recipiente e em tanques portáteis em edificações existentes

Classe de líquido	Tipo de estrutura-suporte	Andar do armazenamento	Altura máxima de armazenamento dos recipientes (m)	Quantidade máxima em recipientes ^{a, b} (L)
I-A	Fileira simples ou dupla	Piso térreo	7,5	28 500
		Piso superiores	4,5	17 100
		Porões	NP	-
I-B e I-C	Fileira simples ou dupla	Piso térreo	7,5	57 000
		Piso superiores	4,5	34 200
		Porões	NP	-
II	Fileira simples ou dupla	Piso térreo	7,5	91 200
		Piso superiores	7,5	91 200
		Porões	NP	-
III	Fileira simples, dupla ou múltipla	Piso térreo	13,2	209 000
		Piso superiores	6,6	209 000
		Porões	NP	-

Notas genéricas:

NP: Não permitido.

a. Quantidade máxima permitida em estruturas-suporte situadas em salas isoladas e em edificações anexas.

b. Quantidade máxima permitida por seção de estrutura-suporte situada em armazéns para líquidos.