

Tabela 2.3: Localização de tanques de superfície para armazenamento de líquidos – Pressão interna até 17 kPa^a – Líquidos estáveis classes I, classe II e classe IIIA (ver Nota 1)

Tipo de tanque	Proteção por unidade do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo contra exposição e sistema de combate a incêndio interno	Distância mínima até o limite de propriedade, desde que na área adjacente haja ou possa haver construção, inclusive no lado oposto da via pública	Distância máxima ao lado mais próximo de qualquer via de circulação interna ou qualquer edificação na mesma propriedade
Qualquer tipo	Sistema de combate a incêndio, conforme item 7 e existência de Corpo de Bombeiros Militar local ou Plano de Auxílio Mútuo (ver Nota 2)	1 ½ vez o valor da Tabela 2.2 , mas não inferior a 7,5 m	1 ½ vez o valor da Tabela 2.2 , mas não inferior a 7,5 m
	Sistema de combate a incêndio, conforme item 7 e inexistência de Corpo de Bombeiros Militar local e Brigada Externa (ver Nota 2)	3 vezes o valor da Tabela 2.2 , mas não inferior a 15 m	1 ½ vez o valor da Tabela 2.2 , mas não inferior a 7,5 m

Notas:

1) Pressão de operação de 17 kPa.

2) Ver definição “proteção por unidade do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo ou proteção para exposição” ([ver 1.4.54](#)).