

**Tabela 2.6:** Localização de tanques de superfície para armazenamento de líquidos de classe IIIB

Capacidade do tanque m <sup>3</sup>	Distância mínima até o limite da propriedade, desde que na área adjacente haja ou possa ha- ver construção, inclusive no lado oposto da via pública m	Distância mínima do lado mais próximo de qualquer via de circulação interna ou qualquer edificação na mesma propriedade m
≤ 46	1,5	1,5
> 46 a 114	3,0	1,5
> 114 a 190	3,0	3,0
> 190 a 380	4,5	3,0
> 380	4,5	4,5