

Tabela 2.9: Limites de armazenamento para cada área compartimentada no interior de edificações contendo tanques com líquidos inflamáveis e combustíveis^a

LOCAL	SISTEMA DE PROTEÇÃO	CLASSE		
		IA	IB, IC, II e IIIA	IIIB
TÉRREO	Sem proteção por resfriamento e espuma	20 m ³	20 m ³	20 m ³
	Com proteção por sistema de espuma e resfriamento por linhas manuais ou canhões	20 m ³	40 m ³	60 m ³
	Com proteção por sistema de espuma e resfriamento por aspersores e câmaras de espuma	20 m ³	60 m ³	120 m
MEZANINO	Qualquer	2 m ³	2 m ³	2 m ³
SUBSOLO ^b	Qualquer	Não permitido	Não permitido	Não permitido

Notas:

a. volumes maiores deverão ser analisados por comissão técnica;

b. permitido para tanques acoplados à grupos motorizados, desde que atendido o [item 2.2.1.3](#).