

**Tabela 4.19:** Critérios de projeto para proteção por chuveiros automáticos de estruturas-suporte simples ou duplas armazenando líquidos miscíveis em água em recipientes de vidro ou de plástico

Tipo e capacidade do recipiente	Altura máxima de armazenamento (m)	Altura máxima do teto (m)	Proteção por chuveiros		Notas
			Proteção por chuveiros de teto	Proteção por chuveiros e níveis intermediários	
0,5 kg Acondicionado em caixas de papelão acartonado	Ilimitada	Ilimitada	Ver <a href="#">item 4.20.7</a> Esquema “A”	Ver <a href="#">item 4.20.7</a> Esquema “A”	1 e 2
≤ 5 L Acondicionado em caixas de papelão acartonado	Ilimitada	Ilimitada	Ver <a href="#">item 4.20.7.2</a> Esquema “B”	Ver <a href="#">item 4.20.7.2</a> Esquema “B”	1 e 2
≤ 250 L Acondicionado em caixas de papelão acartonado ou não acartonado	7,5	9,0	Ver <a href="#">item 4.20.7.2</a> Esquema “B”	Ver <a href="#">item 4.20.7.2</a> Esquema “B”	1 e 2

**Notas:**

- 1) Largura mínima dos corredores para todos os casos: 2,4 m.
- 2) Largura máxima da estrutura-suporte para todos os casos: 2,7 m.