

**Tabela 4.24:** Critérios de projeto para proteção por chuveiros automáticos para armazenamento paletizado ou empilhado de recipientes em plástico ou vidro contendo líquidos miscíveis

Capacidade e tipo do recipiente (kg)	Altura máxima de armazenamento (m)	Altura máxima do teto (m)	Proteção por chuveiros de teto				Notas
			Chuveiros		Projeto		
			Tipo	Resposta	Densidade (L/min/m <sup>2</sup> )	Área (m <sup>2</sup> )	
≤ 0,24	1,5	11,4	K ≥ 160	QR (OT)	19,1	186	-