

Tabela 4.4: Projeto e número de áreas controláveis de armazenamento

Andar	Quantidade máxima permitida ^a (%)	Número de áreas controláveis de armazenamento por andar	Tempo requerido de resistência ao fogo da compartimentação b (h)
Acima do piso térreo			
> 9	5	1	2
>7 e < 9	5	2	2
>4 e < 6	12,5	2	2
3	50	2	1
2	75	3	1
1	100	4	1
Abaixo do piso térreo			
1	75	3	1
2	50	2	1
< 2	NP	NP	NP

Notas:

NP – Não permitido.

a. As porcentagens representam as quantidades máximas permitidas por áreas controláveis mostradas na [Tabela 4.2](#), com todos os acréscimos permitidos nas notas da [Tabela 4.2](#).

b. As compartimentações são requeridas para os pisos e paredes, como necessário, para prover completa separação de outras áreas controláveis.