

Tabela 4.6: Tempo requerido de resistência ao fogo para portas corta-fogo

Tempo requerido para resistência ao fogo pela parede ^a (min)	Tempo requerido de resistência ao fogo pela porta corta-fogo (min)
60	60
120	90
240	180

Nota:

a. Conforme exigido na [Tabela 4.5](#).