

Tabela 4.8: Quantidades máximas de armazenamento de líquidos em salas internas (qualquer ocupação)

Área total do piso (m ²)	Há proteção automática contra incêndio? ^a	Quantidade total permitida por área de piso (L/m ²)
≤ 14	Não	85
	Sim	215
> 14 ≤ 45	Não	170 ^b
	Sim	430

Notas:

a. O sistema de proteção automática contra incêndio pode ser por chuveiros de espuma ou água, sistema fixo de gases, de pó químico ou outros conforme [item 4.6.5](#)

b. Quantidades totais permitidas de líquidos de classe IA e classe IB não podem exceder as quantidades permitidas pela [Tabela 4.9](#) e [item 4.17.3.2.3](#)