

Tabela 3

Proteção por extintores para área de armazenamento de recipientes transportáveis de GLP

| Classe | Quantidade | Capacidade extintora |
|----------|------------|----------------------|
| I | 2 | 20-B:C |
| II | 3 | 20-B:C |
| III | 4 | 20-B:C |
| IV | 5 | 20-B:C |
| V | 6 | 20-B:C |
| VI | 8 | 20-B:C |
| VII | 10 | 20-B:C |
| Especial | 12 | 20-B:C |

Nota:

Os extintores devem ser distribuídos de tal forma que o operador não percorra mais de 15 m para alcançar o equipamento.