

ANEXO B Folha 1/10 (informativo)

BOMBA PRINCIPAL
Q=1.325 lpm
H=91 mca

BOMBA JOCKEY
Q=25 lpm
H=95 mca

As bombas para o sistema de hidrantes e chuveiros são as mesmas, assim como o tubulação geral em 100 mm

LEGENDA

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	EXTINTORES TIPO ABC		CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL
	ALARME DE INCÊNDIO		CHAVE DE FLUXO
	ALARME DE INCÊNDIO		CHAVE DE FLUXO

Quadro resumo das medidas de segurança

EXTINTORES IT- 21/11	ÁGUA PRESSURIZADA - 2A PÓ QUÍMICO SECO BC - 20 B-C GÁS CARBÔNICO BC - 5 B-C
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	OBEDECER A IT Nº 18/11 - D.E. 56.810/11 100% da edificação atendida por GMG automatico
ALARME E DETECÇÃO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº19/11
HIDRANTES	TUBULAÇÃO 75/63mm FERRO GALVANIZADO HIDRANTES - MANÇ. 38mm - COMPR. 30m ESGOICHOS 13/16mm - INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 22/2011
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20/2011
SIST. HIDRANTES	VIDE PLANILHA DE CÁLCULO
SISTEMA DE SPRINKLERS	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 23/2011

SITUAÇÃO SEM ESCALA

QUADRO DE ÁREAS (m²)

TERRENO	COMPUT.	ANO COMPUT.	TOTAL
PAR. TUDO	13118,14m²	1314,24	2.438,20m²
TERRENO	12,97m²	174,63m²	187,60m²
1 SUBSÓLO	460,87m²	460,87m²	
2 SUBSÓLO	500,00m²	500,00m²	
ÁTICO	130,20m²	130,20m²	
TOTAL	2.263,28m²	1.321,38m²	3.714,77m²

DETALHES (SEM ESCALA)

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 56.819/11

GRUPO	Ocupação	Divisão	Descrição	Exemplos
D	SERV. PROFISSIONAL	D-1	ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO	ESCRIT. TÉCNICOS, INST. FINANCEIRAS

ESPECIFICAÇÕES

- REGISTRO GLOBO DE ÂNGULO 63mm
- ADAPTAÇÃO ENGATE RÁPIDO DE 2 - 1/2" PARA 1-1/2"
- ESGOIÇO ADJUNTO DE 13/16mm e ESGOIÇO REGULAVEL
- MANGUEIRA DE 38mm (1-1/2") x 30m
- CAIXA DE ABERTO METÁLCICO DE 90x60x17cm
- ELETRODUTO METÁLCICO SE APARENTE
- BOTONEIRA LIGA DESLIGA DA BOMBA DE HIDRANTE (H1)
- ACIONADOR "QUEBRA-VIDRO" DO ALARME (com mantação)

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT-10/11)

TIPO DE SUPERFÍCIE	ACABAMENTO	REVESTIMENTO
PISO	acabamento	I, II-A OU II-A
PAREDE	acabamento	I, II-A OU II-A* (EXC. REVEST.)
TETO E FORRO	acabamento	I OU II-A

Projeto de Incêndio em São Paulo
José Alegre

Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio
PROJETO DE HIDRANTES - Isométrico, Detalhes e Informações

Desenho: Escritórios
Local: Rua da Alegria, nº1000, Jardim Felicidade, Pequenoópolis - S.P.
Proprietário: João Alegre
Responsável pelo uso: João Contente
Resp. Técnico: José Feliz
Área do Terreno: 600,00m² Área Construída: 3.714,77m² Desenho: Escala: 1:300

Anexo B - fl. 1/10 (Informativo)