



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS
CORPO DE BOMBEIROS
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
CONSULTA TÉCNICA nº CCB-010/221/05



ASSUNTO

Tubo de cobre de 50 mm

LEGISLAÇÃO REFERENTE

INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 22/04

DOCUMENTO

Ofício nº 18GB-095/510/05

18º GB

1. CONSULTA EFETUADA:

1.1 Quanto à viabilidade técnica de se utilizar tubulação de Cobre com 50 DN mm para o sistema tipo 3.

2. RESPOSTA:

2.1 Em atenção a consulta formulada, informo que a tubulação de cobre DN 50 (2") somente poderá ser utilizada para sistemas de hidrantes do tipo 1 ou 2, conforme item 5.11.6.2 da IT 22/04.

2.2 Esclareço que tal item poderá, futuramente, ser alvo de revisão pelo grupo responsável.

São Paulo, 05 de dezembro de 2005

FLÁVIO JOSÉ BIANCHINI
Maj PM Chefe Interino