



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS
CORPO DE BOMBEIROS
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
CONSULTA TÉCNICA nº CCB-018/221/06



ASSUNTO Sentido de Abertura das Portas de Acesso ao salão de Festas e Hall de Edifícios Residenciais	LEGISLAÇÃO REFERENTE Instrução Técnica nº 11/04
--	---

DOCUMENTO	Consulta da Empresa CCS Safety	Origem: Particular
------------------	--------------------------------	---------------------------

1 CONSULTA EFETUADA:

1.1 Necessidade de abertura da porta de saída do térreo e salão de festas de edifício residencial no sentido da rota de fuga.

2 RESPOSTA:

2.1 Após análise da consulta, o DSCI esclarece que para edifícios exclusivamente residenciais as portas de saída localizadas no térreo (descarga) e a porta de saída do salão de festas deste tipo de ocupação podem ser aceitas com a abertura no sentido contrário à saída da rota de fuga.

São Paulo, 03 de abril de 2006

JULIO FLÁVIO ROSOLEN
Cel PM Chefe