



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES
DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
CONSULTA TÉCNICA nº CCB- 021/221/07



ASSUNTO: NBR 13523 Central de GLP

LEGISLAÇÃO REFERENTE

Instrução Técnica nº 28

DOCUMENTO: Consulta às SAT(s) e NAT(s)

1. Após análise do conteúdo da Norma ABNT NBR 13523, vigente a partir de 30/03/2006, referente à Central de gás liquefeito de petróleo (GLP), verificou-se que esta nova norma apresenta algumas divergências em relação à Instrução Técnica nº 28 no que diz respeito à instalação de recipientes estacionários abastecidos com GLP na própria edificação, em teto, laje de cobertura e terraço, portanto, a DvSCI resolve que, para análise e vistoria dos projetos técnicos, mantém-se a orientação conforme a Instrução Técnica nº 28 e NBR 13523/1995 (versão anterior).
2. Os projetos técnicos divergentes da Instrução Técnica nº 28 e da NBR 13523/1995 deverão ser analisados em Comissão Técnica de Primeira Instância.

São Paulo, 09 de fevereiro de 2007.

MARCOS MONTEIRO DE FARIA
Ten Cel PM Chefe