

Tabela 7.2: Capacidade útil de armazenagem de produto(s) do maior risco predominante *versus* tempo de combate a incêndio

Capacidade útil de armazenagem de produto(s) do maior risco (m ³) ^b	Tempo ^a (h)
≥ 40 000	6
≥ 10 000 < 40 000	4
≥ 1 000 < 10 000	2
≥ 120 < 1 000	1
≥ 120 < 1 000	0,75
≥ 20 < 50	0,5

Notas:

a. Para cálculo da vazão e volume de água, ver [7.3](#) e [7.4](#).

b. Entende-se por capacidade útil de armazenagem o somatório dos volumes dos tanques que constituem o maior risco predominante (maior demanda de água).