

Tabela 3: Distância de separação, em metros, para edificações que possuam até 12 m de altura e até 750 m²

Porcentagem de abertura "y"	DISTÂNCIA EM METROS		
	1 pavimento "térreo"	2 pavimentos	3 ou mais pavimentos
Até 10	4	6	8
De 11 a 20	5	7	9
De 21 a 30	6	8	10
De 31 a 40	7	9	11
De 41 a 50	8	10	12
De 51 a 70	9	11	13
Acima de 70	10	12	14

Notas genéricas da Tabela 3:

- 1) Utilizar a maior porcentagem de abertura entre as edificações em exposição e expositora, considerando o disposto na [Tabela 1](#) e no [item 6.1.2.2.3](#);
- 2) As distâncias acima deverão ser aplicadas entre as aberturas mais próximas na projeção horizontal, independente do pavimento;
- 3) A distância entre aberturas situadas em banheiros, vestiários, saunas e piscinas pode ser de 4 m.