

Anexo A

Tabela 2: Determinação dos locais onde deve haver controle de fumaça, por ocupação

CARACTERÍSTICA DA EDIFICAÇÃO									
Ocupação	H > 90 (sem átrio)		Subsolo		Átrio ou quebra de isolamento vertical		Exigências de outras IT		
	Locais a proteger	Partes da IT15 a consultar	Locais a proteger	Partes da IT15 a consultar	Locais a proteger	Partes da IT15 a consultar	Locais a proteger	Partes da IT15 a consultar	
RESIDENCIAL	---	---	Todos os locais com ocupação distinta de estacionamento	1 , 2 , 6 e 8	Átrio;	1 , 2 , 7 e 8	Edifícios sem janelas	Com corredores definidos	1 , 2 , 6 e 8
								Sem corredores	1 , 2 , 5 e 8
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Conforme item 4.2	1 , 2 , 5 e 8	Todos os locais com ocupação distinta de estacionamento	1 , 2 , 6 e 8	Átrio; corredores; áreas adjacentes a corredores	1 , 2 , 7 e 8	Edifícios sem janelas	Com corredores definidos	1 , 2 , 6 e 8
								Sem corredores	1 , 2 , 5 e 8
COMERCIAL	Conforme item 4.2	1 , 2 , 5 e 8	Todos os locais com ocupação distinta de estacionamento	1 , 2 , 6 e 8	Átrio; corredores; áreas adjacentes a corredores	1 , 2 , 7 e 8	Edifícios sem janelas	Com corredores definidos	1 , 2 , 6 e 8
								Sem corredores	1 , 2 , 5 e 8
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Conforme item 4.2	1 , 2 , 5 e 8	Todos os locais com ocupação distinta de estacionamento	1 , 2 , 6 e 8	Átrio; corredores; áreas adjacentes a corredores	1 , 2 , 7 e 8	Edifícios sem janelas	Com corredores definidos	1 , 2 , 6 e 8
								Sem corredores	1 , 2 , 5 e 8

CARACTERÍSTICA DA EDIFICAÇÃO

Ocupação	H > 90 (sem átrio)		Subsolo		Átrio ou quebra de isolamento vertical		Exigências de outras IT		
	Locais a proteger	Partes da IT15 a consultar	Locais a proteger	Partes da IT15 a consultar	Locais a proteger	Partes da IT15 a consultar	Locais a proteger	Partes da IT15 a consultar	
EDUCACIONAL (Grupo E)	Conforme item 4.2	1 , 2 , 5 e 8	Todos os locais com ocupação distinta de estacionamento	1 , 2 , 6 e 8	Átrio; corredores; áreas adjacentes a corredores	1 , 2 , 7 e 8	Edifícios sem janelas	Com corredores definidos	1 , 2 , 6 e 8
								Sem corredores	1 , 2 , 5 e 8
LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO	Conforme item 4.2	1 , 2 , 5 e 8	Todos os locais com ocupação distinta de estacionamento	1 , 2 , 6 e 8	Átrio; corredores; áreas adjacentes a corredores	1 , 2 , 7 e 8	Edifícios sem janelas	Com corredores definidos	1 , 2 , 6 e 8
								Sem corredores	1 , 2 , 5 e 8
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E ASSEMELHADOS	Conforme item 4.2	1 , 2 , 5 e 8	Todos os locais com ocupação distinta de estacionamento	1 , 2 , 6 e 8	Átrio; corredores; áreas adjacentes a corredores	1 , 2 , 7 e 8	Edifícios sem janelas	Com corredores definidos	1 , 2 , 6 e 8
								Sem corredores	1 , 2 , 5 e 8
SERVIÇOS DE SAÚDE	Conforme item 4.2	1 , 2 , 5 e 8	Todos os locais com ocupação distinta de estacionamento	1 , 2 , 6 e 8	Átrio; corredores; áreas adjacentes a corredores	1 , 2 , 7 e 8	Edifícios sem janelas	Com corredores definidos	1 , 2 , 6 e 8
								Sem corredores	1 , 2 , 5 e 8
INDUSTRIAL	Conforme item 4.2	1 , 2 , 5 e 8	Todos os locais com ocupação distinta de estacionamento	1 , 2 , 6 e 8	Átrio; corredores	1 , 2 , 7 e 8	Edifícios sem janelas	Com corredores definidos	1 , 2 , 6 e 8
					Átrio; corredores; áreas adjacentes a corredores			1 , 2 , (3 ou 6) e 8	Sem corredores

CARACTERÍSTICA DA EDIFICAÇÃO

Ocupação	H > 90 (sem átrio)		Subsolo		Átrio ou quebra de isolamento vertical		Exigências de outras IT		
	Locais a proteger	Partes da IT15 a consultar	Locais a proteger	Partes da IT15 a consultar	Locais a proteger	Partes da IT15 a consultar	Locais a proteger		Partes da IT15 a consultar
DEPÓSITO	Conforme item 4.2	1 , 2 , 5 e 8	Todos os locais com ocupação distinta de estacionamento	1 , 2 , 6 e 8	Átrio; corredores	1 , 2 , 7 e 8	Edifícios sem janelas	Com corredores definidos	1 , 2 , 6 e 8
					Átrio; corredores; áreas adjacentes a corredores	1 , 2 , (3 ou 6) e 8		Sem corredores	1 , 2 , (3 ou 5) e 8

Nota genérica:

1) Todos os subsolos destinados a estacionamento devem atender ao [item 13.3](#) da Parte "6" desta IT